

Nová zpráva

Firma Energetická agentura
Zlínského kraje, o.p.s.

Tř.T.Bati
Zlín

Přístroj t885-1 Výrobní č.: 2516807
Objektiv: Standardní 30°

Objednatel Huštěnovice RD řadový Místo měření:

Datum měření: 29.1.2015

Zakázka

Nová zpráva

Nová zpráva

Soubor:
IR004411.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
6:54:48



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:


Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	16,3	0,95	10,0	-
Bod měření 2	-3,0	0,95	10,0	-
Bod měření 3	-1,6	0,95	10,0	-

Nová zpráva

Soubor:
IR004412.BMT

Datum:
29.1.2015


Čas:
6:54:56



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Linie profilu:




Nová zpráva

Soubor:
IR004413.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
6:55:37



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:


Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	-2,2	0,95	10,0	-
Bod měření 2	3,6	0,95	10,0	-

Nová zpráva

Soubor:
IR004414.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
6:56:11



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:

Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	8,0	0,95	10,0	-
Bod měření 2	1,7	0,95	10,0	-
Bod měření 3	-1,0	0,95	10,0	-

Souhrn:

V řadovém domě v Huštěnovicích jsou patrné ztráty sklepními okny a dále průduchem do sklepa.

30.3.2015 , _____