

Nová zpráva

Firma Energetická agentura
Zlínského kraje, o.p.s.

Tř.T.Bati
Zlín

Přístroj t885-1 Výrobní č.: 2516807
Objektiv: Standardní 30°

Objednatel Kroměříž Dětský domov Místo měření:

Datum měření: 29.1.2015

Zakázka

Nová zpráva

Nová zpráva

Soubor:
IR004786.BMT

Datum:
3.2.2015


Čas:
10:08:10



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Linie profilu:




Nová zpráva

Soubor:
IR004788.BMT

Datum:
3.2.2015

Čas:
10:08:29



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:

Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	-1,2	0,95	10,0	-
Bod měření 2	1,8	0,95	10,0	-
Bod měření 3	16,3	0,95	10,0	-

Souhrn:

Ze snímků jsou patrné pouze ztráty způsobené otevřenými okny a tudíž nevhodné celodenní větrání.

30.3.2015 , _____