

Nová zpráva

Firma Energetická agentura
Zlínského kraje, o.p.s.

Tř.T.Bati
Zlín

Přístroj t885-1 Výrobní č.: 2516807
Objektiv: Standardní 30°

Objednatel Otrokovice - Jezerka Místo měření:

Datum měření: 29.1.2015

Zakázka


Nová zpráva

Nová zpráva

Soubor:
IR004687.BMT

Datum:
3.2.2015


Čas:
5:55:34



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Linie profilu:




Nová zpráva

Soubor:
IR004688.BMT

Datum:
3.2.2015

Čas:
5:56:33



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:

Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	-3,4	0,95	10,0	-
Bod měření 2	0,3	0,95	10,0	-

Nová zpráva

Soubor:
IR004689.BMT

Datum:
3.2.2015

Čas:
5:56:43



Parametry obrázku:


Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Nová zpráva

Soubor:
IR004690.BMT

Datum:
3.2.2015

Čas:
5:57:18



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:


Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	4,2	0,95	10,0	-
Bod měření 2	0,8	0,95	10,0	-
Bod měření 3	-2,3	0,95	10,0	-
Bod měření 4	-0,7	0,95	10,0	-

Nová zpráva

Soubor:
IR004691.BMT

Datum:
3.2.2015

Čas:
5:57:29



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:

Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	-3,4	0,95	10,0	-
Bod měření 2	-1,1	0,95	10,0	-

Nová zpráva

Soubor:
IR004693.BMT

Datum:
3.2.2015

Čas:
5:59:49



Parametry obrázku:


Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Nová zpráva

Soubor:
IR004694.BMT

Datum:
3.2.2015

Čas:
6:00:25



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:


Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	4,0	0,95	10,0	-
Bod měření 2	2,7	0,95	10,0	-
Bod měření 3	-1,8	0,95	10,0	-

Nová zpráva

Soubor:
IR004695.BMT

Datum:
3.2.2015

Čas:
6:00:47



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Nová zpráva

Soubor:
IR004696.BMT

Datum:
3.2.2015

Čas:
6:01:27



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Souhrn:

Budova Jezerky vykazuje ztráty luxfery na schodištích a dále dochází k úniku tepla nevhodným celonočním větráním ubytovacích prostor.