

Druh budovy	Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období	Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období
Nevýrobní	–	27,0 °C
Ostatní s vnitřním zdrojem tepla		
– do 25 W/m ³	–	29,5 °C
– nad 25 W/m ³	–	31,5 °C
S pobytem lidí po přerušení vytápění		
– vytápění radiátory, sálavými panely a teplovzdušně	3 °C	–
– vytápění kamny a podlahovém vytápění	4 °C	–
Bez pobytu lidí při otopné přestávce		
– vytápění radiátory, sálavými panely a teplovzdušně	6 °C	–
– vytápění kamny a podlahovém vytápění	8 °C	–